

Grafitové těsnění MiHD® - tepelná bariéra HCČ

O produktu

Grafitové těsnění pro utěsnění tepelné bariéry hlavního cirkulačního čerpadla typu 195M je složeno z anti extruzivní výztuhy a těsnících přílozek z expandovaného grafitu

Části těsnění

Aniextruzní výztuha: Vyrobená z nerezové oceli 1.4571 (316Ti) ve tvaru mezikružít. Grafitové příložky: Umístěny na obou stranách výztuhy. Vyrobeno z expandovaného grafitu (min. 99,85% C)

Bezpečnost

Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT2, §12, odst.3, písm. a) vyhl. 358/2016 Sb

Instalace a použití

Těsnění se vkládá do drážky tepelné bariéry HCČ. Potřebná těsnící síla je vyvíjena utahováním matic šroubů. Po montáži se kontroluje spára, což zajišťuje správné a rovnoměrné stlačení těsnění a dosažení požadované těsnosti.

ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.
Cihelna 629, 675 55
Hrotovice, Česká republika

KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935
E-mail info@micoservis.cz
ID datové schránky np6mmpd

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676
DIČ CZ27676676

MICO[®]servis